

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ СЕРТ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ С-ГС.004.ПР.01292

Срок действия с 12.08.2024 по 11.08.2027

001614

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «РПН СФЕРА», рег. № ГС.ОС.004

115533, Россия, город Москва, проспект Андропова, дом №22, помещение 1

Тел./факс: +7 (499) 271-79-84

ПРОДУКЦИЯ

Датчики давления ЭИИ-12 и ЭИИ-100 (СУЭР-100). Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 4212-013-59541470-2016 «Датчики давления ЭИИ-12»; ТУ 4212-010-59541470-2012 «Датчики давления ЭИИ-100 (СУЭР-100)».

Серийный выпуск.

Код ОКПД2:

26.51.52

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

9026 20 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 (Уровень полноты безопасности УПБ2 (SIL2) при HFT=0, УПБ3 (SIL3) при HFT=1).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-техническая Компания ББМВ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 454112, Россия, Челябинская область, Челябинский городской округ, внутригородской район Курчатковский, город Челябинск, проспект Победы, дом 290, офис 128; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454008, Россия, Челябинская область, город Челябинск, поселок Керамзавода, дом 126, строение 1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерно-техническая Компания ББМВ».

Основной государственный регистрационный номер: 1027402546313.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 454112, Россия, Челябинская область, Челябинский городской округ, внутригородской район Курчатковский, город Челябинск, проспект Победы, дом 290, офис 128; номер телефона: +7 (351) 239-11-01; адрес электронной почты: info@en-i.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 24081093Н, 24081094Н, 24081095Н от 05.08.2024 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «НефтеГазБезопасность».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции по группе 1 и 2 в соответствии с ГОСТ 15150 - 69. Срок хранения - 1 год. Срок службы - не менее 12 лет.



Руководитель органа

Эксперт

В.А. Кузнецова

А.Н. Аксенов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации